

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ЧС13.В.01083

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0019691

Открытое акционерное общество «Арзамасский завод «Легмаш»
Адрес: 607223, Россия, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Ленина, д. 2,
ОГРН: 1025201335774, тел.: +7 83147 9 04 46, факс: +7 83147 9 07 28, e-mail: legmash@nts.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Арзамасский завод «Легмаш»
Адрес: 607223, Россия, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Ленина, д. 2,
ОГРН: 1025201335774, тел.: +7 83147 9 04 46, факс: +7 83147 9 07 28, e-mail: legmash@nts.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,
тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.
Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Головки соединительные пожарные напорные
по ТУ 4854-023-10661317-2010 с изм. 1
(см.Приложение № 0015570)
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
код ОКПД 2: 28.99.39.190

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)
ГОСТ Р 53279-2009 «Техника пожарная. Головки соединительные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 14003 от 27.04.2018
ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.21МЧ01.
Акт о результатах анализа состояния производства № 14614 от 12.10.2017
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.
Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 4854-023-10661317-2010 с изм. 1

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.05.2018

по 11.05.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Е.Н. Мизина

подпись

Е.Н. Мизина

инициалы, фамилия

В.А. Тумаков

подпись

В.А. Тумаков

инициалы, фамилия